

Rectificatie op haalbaarheidsonderzoek Duurzame warmte voor De Waard en het Waardeiland in Leiden

Contactpersoon Simon Bos
Datum 27 mei 2024
Kenmerk N001-1322519SCB-V01-ygl-NL

In de rapportage “Duurzame energievoorziening voor De Waard en het Waardeiland Leiden in beeld” van 20 december 2023, met kenmerk R002-1322519SCB-V01-ygl-NL is een storende fout geconstateerd in tabel 5-6 op pagina 53. Ten onrecht is daar in de derde regel van onder een subsidiebijdrage vermeld. Voor de Lucht-Water warmtepompen geldt wel een ISDE-subsidie, die ook in de tabel vermeld is. De genoemde subsidie is echter ten onrechte vermeld en in de totaaloptelling verdisconteerd.

Onderstaand is de betreffende tabel weergegeven met de juiste gegevens. In de samenvattende grafieken zijn overigens wel de juiste bedragen vermeld.

Tabel 5 6: Geschatte investering gemiddelde eengezinswoning bij installatie van een L/W warmtepomp

Maatregel / kostenpost	Ingeschatte kosten
Isolatiemaatregelen	€ 21.700,00
ISDE-subsidie	-€ 3.255,00
Aanpassen afgiftesysteem verwarming	€ 5.000,00
Woningaanpassingen t.b.v. warmtepomp	€ 5.000,00
Warmtepomp, excl. installatiekosten*	€ 12.500,00
ISDE-subsidie	-€ 3.150,00
Aanpassen kookvoorziening**	€ 1.750,00
Aanpassingen meterkast (installateurskosten)	€ 3.000,00
Verwijderen gasaansluiting	€ 600,00
Netbeheerderskosten 3 x 25 A aansluiting	€ 277,00
Totaal, excl. BTW (afgerond)	€ 43.420,00
Totaal, incl. BTW (afgerond)	€ 52.540,00

* Uitgaande van een vermogen van 8 kW

** Voor het aanpassen van de kookvoorziening is uitgegaan van een elektrisch kooktoestel, waarvoor ook de elektrische aansluiting aangepast dient te worden middels een zogenaamde perilex-aansluiting.